

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ЛНМА імені М.В. Лисенка
професор І. Пилатюк

« 16 » 2022 р.

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості
його використання для укриття населення як найпростішого
укриття

12 серпня 2022 року

м. Львів
(назва населеного пункту)

Комісія у складі:

Проректор з адміністративно-господарської роботи

Андрій МЕЛЬНИКОВИЧ

Уповноважений представник департаменту з питань культури,
національностей та релігії Львівської ОДА

Лілія Соботко

Уповноважений представник управління з питань надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР

Василь Чучукало

Інженер з організації експлуатації та ремонту Роман КЛИМИШИН

Завідувач студентським гуртожитком Валентина ШПАРТАК

Спостерігач-пожежний Олександр ПАНКРАТОВ,

Інженер-енергетик Василь БАРИЛКА

Провідний ірисконсульт Олександр ДОВБАК

Інженер з охорони праці Любов КОЛЬБЕНКО

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) студентського гуртожитку,
розташованого за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 96, що належить Львівській національній
музичній академії імені М.В. Лисенка

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу
місцевого самоврядування,

Міністерства культури та інформаційної політики України

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного
підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
перший поверх будівлі

основне функціональне призначення,

вбудоване в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 91 кв.м, загальний об'єм 136 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень

чисте та сухе

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

два входи/ входи не захарашено

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

наявний

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції:

Система витяжної вентиляції В1, вентиляція природна через віконні отвори

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання

централізована в справному стані, додатково резервне 4000 л

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи

передбачено, в справному стані

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли

в наявності, справні(влаштовано 7 умивальників, 6 унітазів)

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

передбачено, автономна (газ), справна

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

в наявності, передбачено проектом, в справному стані, передбачити ліхтарики

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

передбачено заземлення

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

наявний гучномовець підключений до централізованої системи оповіщення, наявний

мобільний зв'язок

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

системи пожежогасіння та сигналізації

передбачено проектом, в наявності система пожежогасіння та автоматизована система сигналізації в справному стані,

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

укомплектовано первинними засобами пожежогасіння та пожежними кранкомплектами
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

11. Наявний куток домедичної допомоги

ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для
укриття населення як найпростішого укриття**

Перший поверх будівлі студентського гуртожитку Львівської національної музичної академії
імені М.В. Лисенка

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

рекомендовано для використання як найпростіше укриття осіб, які проживають у гуртожитку

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)







за умов: облаштування загороджувальними засобами (мішками з піском, фанерними щитами тощо) вікон в кількості 29 шт., вхідних дверей до будівлі в кількості 3 шт.,




(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

облаштування місць сидіння, забезпечення ліхтариками в кількості 5 переносних ліхтариків, облаштування покажчиків руху та таблички "Місце для укриття",

комплектування шансовим інструментом, встановлення наявних вогнегасників в кількості 4 шт.

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	<u>Проректор з адміністративно-господарської роботи</u> <u>Андрій МЕЛЬНИКОВИЧ</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	<u>Уповноважений представник департаменту з питань культури, національностей та релігії Львівської ОДА</u>
	<u>Уповноважений представник управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської МР</u>
	<u>Інженер з організації експлуатації та ремонту</u> <u>Роман КЛИМИШИН</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	Завідувач гуртожитку Валентина ШПАРТАК (посада, власне ім'я, прізвище)
	<u>Спостерігач-пожежний</u> <u>Олександр ПАНКРАТОВ</u> (посада, власне ім'я, прізвище)

	<u>Інженер-енергетик</u> <u>Василь БАРИЛКА</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	Провідний юристконсульт Олександр ДОВБАК (посада, власне ім'я, прізвище)
	Інженер з охорони праці Любов КОЛЬБЕНКО (посада, власне ім'я, прізвище)